

Abstandsflächenberechnung bzgl. Abstandsflächen nach § 5 LBO

Stadt / Gemeinde: Öhringen
 Gemarkung und Flur: Michelbach
 Flst.-Nr.: 2892 und 2893
 Multiplikator Wandhöhe 0,4

	Nabenhöhe	Giebelhöhe	Anteil der anzurechnende Giebelhöhe	Faktor	Abstandsfläche
WEA 1	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 2	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 4	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 5	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 7	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 8	164,00 m			0,4	65,6 m
WEA 9	164,00 m			0,4	65,6 m

	Rotordurchmesser	Giebelhöhe	Anteil der anzurechnende Giebelhöhe	Faktor	Abstandsfläche
WEA 1	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 2	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 4	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 5	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 7	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 8	133,20 m			0,5	66,6 m
WEA 9	133,20 m			0,5	66,6 m

**Vermessungsbüro
 Geo-Informationszentrum
 Schwing & Dr. Neureither**

Schmelzweg 4
 74821 Mosbach

Tel. 06261/9223-0
 Fax 06261/9223-50
www.giszentrum.de
info@GISzentrum.de